

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

247 / 10-B. / 10/11 दिनांक 13-10-2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
कैम्ब्रीज इण्टरनेशनल स्कूल,
पता-सी0-16 / 114-बी0के0,के0एच0
कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय कैम्ब्रीज इण्टरनेशनल स्कूल, पता-सी0-16 / 114-बी0के0,के0एच0 कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी। (नर्सरी से कक्षा-8 तक) की जॉच अवर अभियन्ता द्वारा करायी गयी है। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

संलग्नक - चेकलिस्ट।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/आग्नि व सुरक्षा
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा क्रमशः 8 हेतु चेकलिस्ट
कैम्बीज इंटरनेशनल स्कूल, कावेरपुर शिवपुर, वाराणसी (न्यगिरे 8 तक)

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन को चेक लिस्ट क्या भवन का मानचित्र गजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	N/A
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर (18000 वर्गमी0) है?	—
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	—
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कलों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (टॉप कोनों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बारम्प्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ


 जे.ए.

सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 वाराणसी

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हां
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	—


 5.2

सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 वाराणसी